## ФАКСОГРАММА (на отключение)

ДГ Северного РТС ФТС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 01.11.2020

Время 02:21

1.Кому: т/ф 552-98-97

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Выборгского р-на СПб		т.ф. 596-31-51
ГКУ ЖА Выборгского р-на СПб		т.ф. 417-66-62
Администрация Калининкого р-на СПб		т.ф. 417-47-80
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-07-50
Администрация Красногвардейского р-на		т.ф. 576-86-87
ГКУ ЖА Красногвардейского р-на СПб		т.ф. 241-59-95
Администрация пос. Мурино		т.ф. 309-78-12
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-93-98
ЦТП 1		т.ф. 517-13-24
ЦТП 2		т.ф. 531-54-00
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Санкт-Петербург г, Новороссийская ул, д. 55; Диаметр: 200 Обратная Подземная бесканальная; Гражданская (адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с 01.11.2020 2:15 по 01.11.2020 12:39

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Непокоренных пр-кт: д. 13 корп. 6, д. 13 корп. 7, д. 7 корп. 2 лит. Б, д. 9 корп. 5 лит. А, д. 13 корп. 3, д. 13 корп. 4 лит. А, д. 13								
корп. 5 лит. А, д. 7 корп. 1 лит. А, д. 9 корп. 1 лит. А, д. 11 лит. А, д. 13 корп. 1, д. 13 корп. 2 лит. А								
Жилых: 10	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ: 0	Учебных: 1	Прочих: 1			
ГВС: Непокоренных пр-кт: д. 13 корп. 6, д. 13 корп. 7, д. 7 корп. 2 лит. Б, д. 9 корп. 5 лит. А, д. 13 корп. 3, д. 13 корп. 4 лит. А, д.								
13 корп. 5 лит. А, д. 7 корп. 1 лит. А, д. 9 корп. 1 лит. А <b>- не осуществляется</b> ; Непокоренных пр-кт: д. 11 лит. А, д. 13 корп. 1, д. 13								
корп. 2 лит. А - газовые колонки								
Жилых: 7	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных 0	Учебных: 1	Прочих: 1			
ІИТОГО:12			по ЦО: 12		по ГВС: 9			
	Детских: 0				• •			

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на

12/0/0/0

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на проток из прямого тр-да, ГВС из прямого (подпор/проток/цирк тр-да, ПРИ ГОТОВНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ БЕЗАВАРИЙНОЙ ПОДАЧИ ЦО И ГВС ИЗ УЛЯЦИЮ/слив) ПРЯМОГО ТР-ДА.

ГВС не подается

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Учебные: Непокоренных пр-кт: д. 13 корп. 7

- 3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.
- 4. Просим:
- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Подписал, передал: Старший диспетчер Винниченко В.В.

(должность, ФИО)