ФАКСОГРАММА (на ПРОДЛЕНИЕ)

ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 07.05.2022

Время 17:47

1. Кому: т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Выборгского р-на СПб		т.ф. 576-56-00
ГКУ ЖА Выборгского р-на СПб		т.ф. 417-66-61
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети и увеличенным объемом работ по адресу:
Луначарского пр-кт, д. 76, корп. 2; Диаметр: 800 Подающая Подземная бесканальная; Парнас - вода (3-й Верхний пер., 10)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **07.05.2022 17:00** **по** **07.05.2022 21:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Академика Байкова ул: д. 1 лит. А, д. 11 корп. 1 лит. А, д. 11 корп. 2, д. 11 корп. 3 лит. А, д. 13 корп. 1 лит. А, д. 13 корп. 2 лит. А, д. 15 корп. 2, д. 15 лит. А, д. 17 корп. 1 лит. А, д. 17 корп. 2 лит. А, д. 2 лит. А, д. 2 лит. Б, д. 2 лит. В, д. 2 лит. Д, д. 3 лит. А, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 7 корп. 2 лит. А, д. 8 лит. А, д. 8 лит. Б, д. 8 лит. З, д. 9 корп. 2 лит. А, д. 9 корп. 3 лит. А, д. 9 лит. А ; Веденеева ул: д. 2 лит. А, д. 4 лит. А ; Светлановский пр-кт: д. 34 лит. А, д. 36 корп. 1 лит. А, д. 36 корп. 2, д. 36 корп. 3 лит. А, д. 38 корп. 1, д. 40 корп. 1 лит. А, д. 40 корп. 2, д. 40 корп. 3 лит. А, д. 42 корп. 1 лит. Б, д. 44 корп. 1, д. 44 корп. 2, д. 46 корп. 1 лит. А, д. 46 корп. 2 лит. А, д. 48 корп. 4, д. 48/19 лит. А ; Тихорецкий пр-кт: д. 25 корп. 1 лит. А, д. 25 корп. 2 лит. А, д. 25 корп. 3 лит. А, д. 25 корп. 4, д. 25 корп. 5, д. 25 корп. 6 лит. А, д. 27 корп. 2 лит. А, д. 27 лит. А, д. 29 лит. А, д. 31 корп. 1, д. 31 корп. 2 лит. А, д. 33 корп. 1, д. 33 корп. 2 лит. А, д. 35, д. 37 лит. А, д. 39 лит. А, д. 43 лит. А

Жилых: 37	**Детских: 4**	**Лечебных: 1**	**Школ: 2**	**Учебных: 0**	**Прочих: 14**
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: нет отключений					
Жилых: 0	**Детских: 0**	**Лечебных: 0**	**Школьных 0**	**Учебных: 0**	**Прочих: 0**
ИТОГО:58			**по ЦО: 58**		**по ГВС: 0**

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **51/7/0/0**
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из обратного тр-да
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим:
- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Подписал, передал: Старший диспетчер Костенко Александр Михайлович