ФАКСОГРАММА (на отключение)

ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 15.05.2022

Время 09:23

1.Кому: т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	**Кто принял (ФИО, должность)**	**Телефон/факс**
Администрация Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Санкт-Петербург г, Верности ул, д. 10, корп. 4; Диаметр: 100 Подающая Подвальная; Пискарёвская (Шафировский пр., 10)

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **15.05.2022 9:00** **по** **15.05.2022 14:30**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Верности ул: д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 4, д. 12

Жилых: 2	**Детских: 0**	**Лечебных: 0**	**Школ: 0**	**Учебных: 0**	**Прочих: 1**

ЦО здания от ЦТП: нет отключений

(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)

ГВС: нет отключений

Жилых: 0	**Детских: 0**	**Лечебных: 0**	**Школьных 0**	**Учебных: 0**	**Прочих: 0**
ИТОГО:3			**по ЦО: 3**		**по ГВС: 0**

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **3/0/0/0**

(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС по обратному трубопроводу

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Возможно ухудшение качества ГВС

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Подписал, передал: Старший диспетчер Петров В.В.