ФАКСОГРАММА (на отключение)

ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 13.12.2022

Время 15:30

1. Кому: т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Науки пр-кт, д. 15 ТК-8 Тих.; Диаметр: 700 Подающая Подземная бесканальная; Политехническая (Гжатская ул., 24)

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **13.12.2022 15:30** **по** **14.12.2022 11:30**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Гжатская ул: д. 50а ; Науки пр-кт: д. 11, д. 13 корп. 1 лит. А, д. 15 корп. 1 лит. А, д. 15 корп. 2 ; Обручевых ул: д. 1 лит. Б, д. 5, д. 5 корп. 2, д. 5 лит. Б, д. 7, д. 7 лит. А, д. 7,9 корп. 10, д. 7,9 корп. 7, д. 8 лит. А, д. 9 лит. В, д. 9 лит. Д, д. 9 лит. Е, д. 9 лит. Ж ; Раевского пр-кт: д. 10 лит. Ф, д. 11 лит. О, д. 12 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. А, д. 14 лит. А, д. 16 лит. А, д. 18 лит. А, д. 20 лит. А, д. 22 лит. Х, д. 24 лит. Щ, д. 8, д. 9 лит. Ц ; Светлановский пр-кт: д. 51 лит. К, д. 53 лит. И, д. 55 корп. 2, д. 55 лит. Е, д. 57 лит. В, д. 59 корп. 2 лит. А, д. 59 корп. 3, д. 59 лит. З, д. 61 корп. 2 лит. Ж, д. 61 лит. А, д. 63 лит. Б ; Тихорецкий пр-кт: д. 1 корп. 1 лит. А, д. 1 корп. 2 лит. А, д. 14 корп. 1 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. Д, д. 15 корп. 1 лит. А, д. 15 корп. 2 лит. А, д. 16 лит. А, д. 18 лит. А, д. 20 корп. 2 лит. А, д. 20 лит. Д, д. 22 корп. 2 лит. А, д. 22/13 лит. А, д. 24 корп. 2 лит. А, д. 26 лит. А, д. 3, д. 3 лит. АИ, д. 3 лит. АК, д. 3 лит. БА, д. 3 лит. ББ, д. 3 лит. БВ, д. 3 лит. БД, д. 3 лит. БЕ, д. 3 лит. БЖ, д. 3 лит. БЗ, д. 3 лит. БИ, д. 3 лит. БК, д. 3 лит. БЛ, д. 3 лит. БМ, д. 5 корп. 2 лит. А, д. 5 корп. 4 лит. А, д. 5/3, д. 7 корп. 1 лит. А, д. 7 корп. 2 лит. А, д. 7 корп. 3 лит. А, д. 7 корп. 4 лит. А, д. 7 корп. 5, д. 7 корп. 6 лит. А, д. 9 корп. 1 лит. А, д. 9 корп. 10, д. 9 корп. 2 лит. А, д. 9 корп. 3 лит. А, д. 9 корп. 4 лит. А, д. 9 корп. 6 лит. А, д. 9 корп. 7 лит. А, д. 9 корп. 8 лит. А, д. 9 корп. 9 лит. А

Жилых: 54	**Детских: 2**	**Лечебных: 1**	**Школ: 5**	**Учебных: 0**	**Прочих: 25**

ГВС: нет отключений

Жилых: 0	**Детских: 0**	**Лечебных: 0**	**Школьных 0**	**Учебных: 0**	**Прочих: 0**
ИТОГО:87			**по ЦО: 87**		**по ГВС: 0**

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **79/8/0/0**

(подпор/проток/циркуляцию/слив)

В зданиях от ЦТП будет сохранена принудительная циркуляция

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

ГВС с обратного трубопровода

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры