ФАКСОГРАММА (на отключение)

ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 14.12.2022

Время 14:38

1. Кому: т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Науки пр-кт, д. 12, корп. 6, лит. А; Диаметр: 100 Подающая Подземная бесканальная; Политехническая (Гжатская ул., 24)

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **14.12.2022 14:30** **по** **14.12.2022 22:30**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Гражданский пр-кт: д. 86 корп. 1, д. 86 корп. 2, д. 88 корп. 1 систему ЦО поставить на проток из обратного тр-да

Жилых: 3	**Детских: 0**	**Лечебных: 0**	**Школ: 0**	**Учебных: 0**	**Прочих: 0**

ГВС: Сохраняется из обратного тр-да

ИТОГО:3			**по ЦО: 3**		**по ГВС: 0**

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **0/3/0/0**

(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из обратного тр-да

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры