

ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 22.06.2024

Время 10:46

ПКому: _____ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с плановыми работами на тепловых сетях по адресу:

Санкт-Петербург г, Северный пр-кт, д. 73, корп. 3; Диаметр: 250 Подземная канальная; Политехническая (Гжатская ул., 24)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **22.06.2024 11:00** по **22.06.2024 23:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ: 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ЦО здания от ЦТП: нет отключений (переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: Гражданский пр-кт: д. 83 корп. 1 лит. А, д. 83 корп. 2 лит. А, д. 83 корп. 3 лит. А, д. 83 корп. 4 лит. А, д. 83 корп. 5 лит. А, д. 85, д. 89/71 лит. А ; Северный пр-кт: д. 73 корп. 1, д. 73 корп. 2, д. 73 корп. 3 лит. А, д. 73 корп. 4, д. 75 корп. 1 лит. А, д. 75 корп. 2, д. 77 корп. 1 лит. А, д. 77 корп. 2, д. 77 корп. 3, д. 77 корп. 4, д. 79 лит. А ; Софьи Ковалевской ул: д. 16 корп. 3 лит. А, д. 16 корп. 6 лит. А, д. 20 корп. 1					
Жилых: 17	Детских: 1	Лечебных: 0	Школьных 2	Учебных: 0	Прочих: 1
ИТОГО:21			по ЦО: 0		по ГВС: 21

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **0/0/0/0**
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС по обратному трубопроводу.
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

Детские, учебные и лечебные здания : Гражданский пр-кт: д. 83 корп. 1 лит. А, д. 83 корп. 2 лит. А, д. 83 корп. 3 лит. А, д. 83 корп. 4 лит. А, д. 83 корп. 5 лит. А, д. 85, д. 89/71 лит. А ; Софьи Ковалевской ул: д. 16 корп. 3 лит. А, д. 16 корп. 6 лит. А, д. 20 корп. 1

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры