

ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 10.07.2024

Время 16:10

ПКому: _____ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с аварийными работами на тепловых сетях по адресу:

Науки пр-кт, д. 25 ТК-10Науки; Диаметр: 600 Обратная Тепловая камера; Пискаревская (Шафировский пр., 10)
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **10.07.2024 16:00** по **11.07.2024 6:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ГВС: Верности ул: д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 3 лит. А, д. 10 корп. 4, д. 12 ; Гражданский пр-кт: д. 45 корп. 1, д. 49 корп. 1, д. 51 корп. 2 лит. А, д. 71, д. 73, д. 75 корп. 1 лит. А, д. 75 корп. 3 лит. А, д. 75 корп. 4, д. 75 корп. 5 лит. А, д. 77 корп. 1, д. 77 корп. 2 лит. А, д. 77 корп. 3 лит. А ; Науки пр-кт: д. 14 корп. 1 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. А, д. 14 корп. 3 лит. А, д. 14 корп. 4, д. 14 корп. 5 лит. А, д. 14 корп. 6 лит. А, д. 14 корп. 7 лит. А, д. 14а, д. 16 корп. 1 лит. А, д. 16 корп. 2 лит. А, д. 27 лит. А, д. 29, д. 31 лит. А, д. 33 лит. А, д. 35, д. 37, д. 39 ; Софьи Ковалевской ул: д. 10, д. 10 корп. 1 лит. А, д. 10 корп. 2 лит. А, д. 10 корп. 3, д. 10 корп. 4, д. 10 корп. 5, д. 12 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8 корп. 1 лит. А, д. 8 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 3 лит. А - из прямого тр-да без циркуляции					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО:0			по ЦО: 0		по ГВС: 0

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **0/0/0**
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС- из прямого тр-да без циркуляции
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

Детские, учебные и лечебные здания :

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры