ФАКСОГРАММА (на отключение)

ДГ Северного РТС ФТС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 31.10.2020

Время 15:28

1.Кому: т/ф 552-98-97

Организация	**Кто принял (ФИО, должность)**	**Телефон/факс**
Администрация Выборгского р-на СПб		т.ф. 596-31-51
ГКУ ЖА Выборгского р-на СПб		т.ф. 417-66-62
Администрация Калининкого р-на СПб		т.ф. 417-47-80
ГКУ ЖА Калининкого р-на СПб		т.ф. 542-07-50
Администрация Красногвардейского р-на		т.ф. 576-86-87
ГКУ ЖА Красногвардейского р-на СПб		т.ф. 241-59-95
Администрация пос. Мурино		т.ф. 309-78-12
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-93-98
ЦТП 1		т.ф. 517-13-24
ЦТП 2		т.ф. 531-54-00
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Санкт-Петербург г, Новороссийская ул, д. 55; Диаметр: 200 Подающая Подземная бесканальная; Гражданская

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **31.10.2020 15:00** **по** **01.11.2020 1:24**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Непокоренных пр-кт: д. 13 корп. 6, д. 13 корп. 7, д. 7 корп. 2 лит. Б, д. 9 корп. 5 лит. А, д. 11 лит. А, д. 13 корп. 1, д. 13 корп. 2 лит. А, д. 13 корп. 3, д. 13 корп. 4 лит. А, д. 13 корп. 5 лит. А, д. 7 корп. 1 лит. А, д. 9 корп. 1 лит. А **- подпор**

Жилых: 10	**Детских: 0**	**Лечебных: 0**	**Школ: 0**	**Учебных: 0**	**Прочих: 1**

ГВС: Непокорённых пр-кт: д. 13 корп. 6, д. 13 корп. 7, д. 7 корп. 2 лит. Б, д. 9 корп. 5 лит. А, д. 13 корп. 3, д. 13 корп. 4 лит. А, д. 13 корп. 5 лит. А, д. 7 корп. 1 лит. А, д. 9 корп. 1 лит. А **- из обратного тр-да**; Непокорённых пр-кт: д. 13 корп. 1, д. 13 корп. 2 лит. А, д. 11 лит. А **- газовые колонки**

Жилых: 0	**Детских: 0**	**Лечебных: 0**	**Школьных 0**	**Учебных: 0**	**Прочих: 0**
ИТОГО:12			**по ЦО: 12**		**по ГВС: 0**

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **12/0/0/0**

(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из обратного тр-да

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4. Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Подписал, передал: Старший диспетчер Винниченко В.В.

(должность, ФИО)